

BEGLAUBIGTER AUSZUG

aus der Niederschrift über die
94. Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses
vom 03.04.2019
nicht öffentlich

Zur heutigen Sitzung wurden sämtliche stimmberechtigte Mitglieder des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses ordnungsgemäß geladen.

Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss war beschlussfähig.

Nr. 10.1 Tanzhaus, aktueller Planungsstand, Brandschutzmaßnahmen mit Kostenermittlung

Da das Tanzhaus abweichend der genehmigten Bauantragsunterlagen errichtet wurde, werden aktuell 6 Veranstaltungen im Tanzhaus über eine Ausnahmeregelung in der Versammlungsstättenverordnung genehmigt. Damit dauerhaft (bis zur Entscheidung ob Abriss oder Sanierung) weitere Veranstaltungen im Stadtsaal stattfinden können, ist ein Bauantrag für die brandschutztechnische Ertüchtigung im Bestand für Tiefgarage und Stadtsaal im Tanzhaus einzureichen. Hierzu wurde ein Brandschutzkonzept erstellt, welches als nächstes noch durch einen Prüfsachverständigen für Brandschutz geprüft und freigegeben werden muss. Grundlage für das Brandschutzkonzept ist eine Nutzung mit mind. 400 Personen.

Es müssen Brandschutzmaßnahmen umgesetzt werden. Insgesamt handelt es sich um 31 Brandschutztüren sowie weitere Brandschutzmaßnahmen.

Geschätzte Grobkosten für die genannten Baumaßnahmen: ca. 150.000.-- € und ca. 30.000.-- € Honorar.

Ein Workshop zum weiteren Vorgehen des Tanzhauses findet am 06.04.2019 statt.

Beglaubigung:

Vorstehender Auszug ist mit der Urschrift gleichlautend.



Donauwörth, den 27. April 2021
Stadt Donauwörth
I.A.

Fitzel

94. Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses 03.04.2019 des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses Bau-, Planungs- und Umweltausschuss